




ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



Ε.Ο.Δ.Υ.

ΚΠ 16911 / 2020 - 06/08/2020

Αγράφων 3-5, Μαρούσι

Τ.Κ. 15123

Τηλ. 2105212000

[www.eody.gov.gr](http://www.eody.gov.gr)

Facebook: @eody

Twitter: @eody\_gr

#### Πληροφορίες:

**Διεύθυνση Οικονομικού**

**Τμήμα Προμηθειών**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΟΛΕΣΗ, 2105212849

**Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**Θέμα: Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-16353/2020-28/7/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού**

Σχετ. 1: Υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-16353/2020-28/7/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS, ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, UPS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΔΥ»

Σχετ. 2: Το από 3/8/2020 αίτημα οικονομικού φορέα για την παροχή διευκρινίσεων (αρ. πρωτ. ΕΟΔΥ: ΕΙΣ-ΚΠ-16737/2020-4/8/2020).

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του υπ' αριθμ. πρωτ.:ΕΞΕ-ΚΠ-16353/2020-28/7/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS, ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, UPS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΔΥ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35.600,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ», παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

**Ερώτημα 1:**Στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1. Τμήμα Α, ζητούνται 88 τεμάχια συσσωρευτών 12V 75Ah (σελ. 51).Με δεδομένο ότι ο αριθμός των συσσωρευτών που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της ζητούμενης αυτονομίας, εξαρτάται από την τάση DC με την οποία λειτουργεί το κάθε UPS και διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή UPS (π.χ. υπάρχουν UPS που λειτουργούμε με αριθμό συσσωρευτών : 30, 32, 40, 50, 60 κλπ), παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν μπορούμε να προσφέρουμε διαφορετικό αριθμό τεμαχίων συσσωρευτών και χωρητικότητας Ah (ανάλογα με τον αριθμό των συσσωρευτών) καταθέτοντας και τον αντίστοιχο υπολογισμό αυτονομίας ώστε να καλύπτει το φορτίο των 40kva για 80 λεπτά όπως ζητείται στον διαγωνισμό?

**Απάντηση-διευκρίνιση αναθέτουσας αρχής:** Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης διευκρινίζεται ότι η ελάχιστη προδιαγραφή που πρέπει να καλύπτεται για το UPS είναι ισχύς ίση με 80 KVA και αυτονομία 80 min σε φορτίο 40 KVA. Οποιοδήποτε UPS και συνδυασμός συσσωρευτών καλύπτει αποδεδειγμένα την συγκεκριμένη απαίτηση, είναι αποδεκτό. Όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία πρέπει να αποδεικνύουν (καταθέτοντας

τον υπολογισμό αυτονομίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του UPS και των συσσωρευτών) ότι καλύπτεται η απαίτηση αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, κριτήριο ανάθεσης παραμένει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

**Ερώτημα 2:** Στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1., Τμήμα Α, ζητείται αυτονομία 80 λεπτών σε φορτίο 40kva (σελ.51). Επειδή ο υπολογισμός της ισχύος που ζητείται από τους συσσωρευτές (τάση DC) για την επίτευξη της αυτονομίας βασίζεται στην πραγματική ισχύ (KW) και όχι στην φαινομένη (KVA), θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με ποιον συντελεστή ισχύος θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός, καθώς ο συντελεστής ισχύος επηρεάζει το μέγεθος των συσσωρευτών και το κόστος αυτών. P.F. 1, P.F. 0.9, P.F. 0.8?

**Απάντηση-διευκρίνιση αναθέτουσας αρχής:** Στην πρώτη γραμμή του πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών του UPS αναφέρεται η ισχύς ίση με 80KVA / 72 KW, οπότε P.F.0,9. Κι εδώ ισχύει η απάντηση στο 1<sup>ο</sup> ερώτημα.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Προϊστάμενος Γραμματείας  
Ευαγγελία Σβεντζούρη

Παναγιώτης Αρκουμανέας

**Εσωτερική Διανομή :**

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου  
Τμήμα Προμηθειών  
Διεύθυνση Οικονομικού  
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας  
Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού