



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

23PROC012958935 2023-06-27

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016)



Ε.Ο.Δ.Υ.

ΚΠ 12831 / 2023 - 27/06/2023

Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Τ.Κ. 15123
Τηλ. 2105212000
www.eody.gov.gr
Facebook: @eody
Twitter: @eody_gr

Πληροφορίες:
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ , 2105212870
2105212154

Προς :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του Ν.4633/2019 (ΦΕΚ Α' /161/16-10-2019) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στα κτίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, **συνολικής εκτιμώμενης αξίας είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (27.576,00€) πλέον ΦΠΑ 24%** (34.194,24€ συμπ. ΦΠΑ 24%) και έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

Α. Κείμενες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως δε:

1. Το Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α'/161/16.10.2019), «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις».
2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'/143/28.6.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον Ν. 4366/2016 (άρθρο 1 παρ. 1) [ΦΕΚ Α' 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

- και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184) και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 4. Το Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
 5. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'/45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
 6. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'/74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
 7. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α'/248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 8. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
 9. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α'/34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
 10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'/145/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 11. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α'/25/04-03-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
 12. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α'/167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
 13. Τον Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» και το Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
 14. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α'/134/18.6.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, και δη το Κεφάλαιο Πρώτο περί Επιτροπών Προμηθειών Υγείας».
 15. Το Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α'/74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», και ειδικά το Μέρος Γ' «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντροποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων».

16. Την με αριθμό 76928/2021 (ΦΕΚ Β/3075/13-7-2021) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
17. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)”.
18. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’/137/29-8-2019), «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
19. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
20. Την από 27-9-2022 Πράξη 29 του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 908/30-9-2022).
21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Γ4β/οικ. 63244/4-11-2022 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/1048/9-11-2022) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση & ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)» και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Γ4β/οικ. 66005/2-12-2022 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/1132/6-12-2022) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/οικ.63244/ 4-11-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1048)».
22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ-ΚΠ-22107/2022-12/11/2022 Ακριβές απόσπασμα της 1^{ης}/12-11-2022 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΔΥ, που αφορά στην απόφασή του σχετικά με τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ σε σώμα.
23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ-ΚΠ-ΚΠ-22108/2022-12/11/2022 Ακριβές απόσπασμα της 1^{ης}/12-11-2022 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΔΥ, που αφορά στην απόφασή του σχετικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ.
24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-23978/2022-08/12/2022 έγγραφο του ΕΟΔΥ με θέμα «Αντικατάσταση μελών των ετήσιων Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών & παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για το έτος 2022.
25. Το με αριθμό πρωτ.: ΚΠ-6218/27-03-2023 έγγραφο του ΕΟΔΥ που αφορά στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ που ελήφθη στην 18^η/24-03-2023 Συνεδρίαση, σχετικά με τη χρονική παράταση των υφιστάμενων Ετήσιων Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, Παρακολούθησης-Παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έως 31/05/2023 και τη σύσταση νέων ετήσιων Επιτροπών Διενέργειας και

23PROC012958935 2023-06-27

Αξιολόγηση Προσφορών & Παρακολούθησης-Παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα έτη 2023-2024.

26. Το με αριθμό πρωτ.: ΚΠ-9010/09-05-2023 έγγραφο του ΕΟΔΥ που αφορά στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ που ελήφθη στην 23^η/05-05-2023 Συνεδρίαση, σχετικά με την αντικατάσταση των Ετήσιων Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, Παρακολούθησης-Παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα έτη 2023-2024.
27. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΥΣ-ΚΠ-2071/18-05-2023** πρωτογενές αίτημα του τμήματος τεχνικής υπηρεσίας για την ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και πυροπροστασίας στα κτίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, **συνολικής εκτιμώμενης αξίας 27.576,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (34.194,24€ συμπ. ΦΠΑ 24%)**
28. Το με αριθμό ΚΠ **9978/2023-19/05/2023** Τεκμηριωμένο Αίτημα, το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 23REQ012930193.
29. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΚΠ **9984/19-05-2023** «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» με ΑΔΑ:6Π9246ΜΗΨ5-ΛΩΦ που έλαβε ΑΔΑΜ: 23REQ012930258.

ΚΑΛΕΙ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και μέσω πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων στα κτίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική και η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις περιγράφονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της παρούσας πρόσκλησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η προμήθεια ανταλλακτικών κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης» και 35111400-9 «Εξοπλισμός πυρασφάλειας».

Η Συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 27.576,00€, άνευ ΦΠΑ 24% ήτοι 34.194,24€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
A1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	6.578,00€
A2	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ	6.240,00€
A3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE ALARM	3.000,00 €
A4	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	2.080,00€
A5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	9.678,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	27.576,00€
	Φ.Π.Α. 24%	6.618,24€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.	34.194,24€

Με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς τεκμαίρεται ότι έχουν επισκεφθεί τα κτίρια του ΕΟΔΥ και έχουν λάβει γνώση των γενικών και ειδικών συνθηκών των εγκαταστάσεων

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: τα κτίρια του ΕΟΔΥ της Αττικής ήτοι:

Μαρούσι: Κεντρική Υπηρεσία Άγραφων 3-5, & κτίριο οδού Χειμάρρας 6,

Βάρη: ΚΕΔΥ Αλ. Φλέμιγκ 34,

Πειραιάς : Ξενώνας - Βασιλικών 7, Καμίνια

Αναλυτικά παρατίθεται η περιγραφή των υπηρεσιών/προμηθειών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και η περιγραφή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι **ένα (1) έτος** από την ημερομηνία υπογραφής της

Ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι, παρ.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, της παρούσας

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων και για το σύνολο των υπηρεσιών και προμηθειών της κάθε ομάδας. Προσφορά που θα αφορά μία μόνο από τις ομάδες ή/και μέρος των προμηθειών/ υπηρεσιών ανά ομάδα θα απορρίπτεται.

Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ανά ομάδα και στο σύνολό του, όπως αυτός ορίζεται στον πίνακα του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά ομάδα, καθώς και το συνολικό προϋπολογισμό θα απορρίπτεται.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά τετράμηνο και θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και των ειδών που παραδόθηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κριτήρια επιλογής αναδόχου:**α. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν:

1. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. και από την οποία να αποδεικνύεται ότι ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης).
2. Άδεια λειτουργίας εταιρείας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση / Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Πιστοποίηση εταιρείας που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (βλ. Υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 618/43 του ΦΕΚ 52/ Β'/20.01.2005 και την τροποποιητική απόφαση αυτής υπ' αριθμ. 17230/671 του ΦΕΚ 1218/Β'/ 01.09.2005).
4. Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετά και άνευ ραφής σύμφωνα με την ΥΑ 14165/1993, όπως απαιτείται.

β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

1) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της προσφοράς, να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει **παρόμοιες συμβάσεις**, η αξία των οποίων αθροιστικά να είναι ίση ή ανώτερη από το 50% του προϋπολογισμού της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ). Ως «παρόμοια» ορίζεται σύμβαση με αντικείμενο τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και των μέσων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων ή συναφές και

2) να διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, ήτοι κατ' ελάχιστον τις παρακάτω ειδικότητες, συνοδευόμενο από τις ζητούμενες, κατά περίπτωση, άδειες και πιστοποιητικά:

- ο τουλάχιστον έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ ως υπεύθυνο, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
- ο τουλάχιστον ένα (1) άτομο με πιστοποίηση επάρκειας αρμοδίου ατόμου που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (βλ. Υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 618/43 του ΦΕΚ 52/Β'/20.01.2005 και την τροποποιητική απόφαση αυτής υπ' αριθμ. 17230/671 του ΦΕΚ 1218/ Β/ 01.09.2005).

γ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμμορφώνονται με το πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ.

A. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της προσφοράς είναι η **Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και έως ώρα 14:00.**

Η προσφορά θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής: Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15123 (Κεντρική Γραμματεία-Πρωτόκολλο), ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

- Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
- Την πλήρη επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας)
- Τον πλήρη τίτλο και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος
- Το θέμα της παρούσας Πρόσκλησης
- Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης
- Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση

Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική.

Το έργο της αξιολόγησης της προσφοράς θα αναλάβει η Υπηρεσία ή η αρμόδια προς τούτο Επιτροπή.

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους προσφέροντες σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας συμπληρώσεις/διευκρινίσεις, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στο άρθρο 102 ν. 4412/2016.

B. ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει **επί ποινή αποκλεισμού:**

1. Υποφάκελος Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- I. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπό του, με την οποία θα δηλώνεται:

(α) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

(β) ότι τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

(γ) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης, έγγραφα και αποφάσεις.

Διευκρινίζεται ότι, ως εκπρόσωπος του προσφέροντος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

II. τον Πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος II της παρούσας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως, επί ποινή αποκλεισμού

2. Υποφάκελος Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

I. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος III της παρούσας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως, επί ποινή αποκλεισμού

3. Υποφάκελος Γ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

I. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή στα πρόσωπα των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προσφέροντος ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ο προβλεπόμενος στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού. **Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αφορά:** (α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, (γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και (δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), **αντί των ανωτέρω αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, είναι δυνατή, κατ' άρθρο 80 παρ. 9 Ν. 4412/2016, η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986** εκ μέρους του κατά περίπτωση εκπροσώπου του προσφέροντος, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στα ως άνω πρόσωπα ο προβλεπόμενος στο άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού.

- III. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
- IV. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.
- V. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος, με την οποία να δηλώνονται:
- α) όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλλει εισφορές (η σχετική υποχρέωση αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
- β) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του προσφέροντος δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- γ) ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος ο προβλεπόμενος στο άρθρο 74 Ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού
- VI. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του προσφέροντος οικονομικού φορέα (σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο), όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την οικονομικό φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Ειδικότερα:
- Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
 - Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

VII. Για την απόδειξη της απαιτούμενης καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :

- πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,
- άδεια λειτουργίας εταιρείας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης / του Υπουργείου Ανάπτυξης,
- πιστοποίηση(βεβαίωση συμμόρφωσης αναγνωρισμένης) εταιρείας που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. 618/43 του ΦΕΚ 52/ Β'/20.01.2005 και την τροποποιητική απόφαση αυτής υπ' αριθμ. 17230/671 του ΦΕΚ 1218/Β'/ 01.09.2005),
- πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετά και άνευ ραφής σύμφωνα με την ΥΑ 14165/1993, όπως απαιτείται

VIII. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής τους ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

- Υπογεγραμμένο κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων παρόμοιων υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν και ολοκληρώθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της προσφοράς ,με αναφορά στη συμβατική αξία, τη χρονική περίοδο παροχής των υπηρεσιών (χρόνος έναρξης – χρόνος ολοκλήρωσης) και τον αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή/και ιδιωτικό φορέα εκάστης αυτών, ως κάτωθι:

A/A	Περιγραφή υπηρεσίας	Αξία	Χρονική περίοδος	Αντισυμβαλλόμενος

Ο κατάλογος θα συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, από αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.

- Υπογεγραμμένο ονομαστικό κατάλογο του τεχνικού προσωπικού που υποχρεωτικά θα απασχοληθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα περιλαμβάνει **κατ' ελάχιστον τις παρακάτω ειδικότητες, συνοδευόμενο από τις ζητούμενες, κατά περίπτωση, άδειες και πιστοποιητικά:**
 - τουλάχιστον έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ ως υπεύθυνο, με άδεια άσκησης επαγγέλματος
 - τουλάχιστον ένα (1) άτομο με πιστοποίηση επάρκειας αρμοδίου ατόμου που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (βλ.

Επισήμανση: Οποιαδήποτε αλλαγή στα πρόσωπα του απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι δυνατή μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της αναθέτουσας αρχής και μόνο από πρόσωπα αντίστοιχων ειδικοτήτων/ιδιοτήτων που καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της παρούσας. Στο σχετικό αίτημα του αναδόχου προς την αναθέτουσα αρχή θα περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικά για το προτεινόμενο νέο στέλεχος του απασχολούμενου προσωπικού.

ΙΧ. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας **ISO 9001:2015** ή ισοδύναμο. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοιο ή ισοδύναμο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το ζητούμενο πρότυπο.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για 180 ημέρες από την επομένη της αναφερόμενης στην παρούσα καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζονται στο αρ. 91 του ν. 4412/2016, πλέον των αναφερομένων στην παρούσα.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά τετράμηνο, και θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και των ειδών που παραδόθηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με την προσκόμιση τιμολογίου, καθώς και κάθε άλλου νόμιμου παραστατικού και δικαιολογητικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η πληρωμή του αναδόχου για τη συγκεκριμένη προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3580/2007 και του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Εάν η οικονομική προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους προσφέροντες να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 88 επ. του Ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται ότι:

- Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5^{ης}.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
- Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο , δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα , χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
- Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
- Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3 Ν. 4412/2016).
- Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα δημοσιεύσει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 και θα την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 118 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Ακολούθως, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
- Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α` 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

- Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών, τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας), και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν και για τους υπεργολάβους που ενδεχομένως χρησιμοποιεί ο ανάδοχος. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και τυχόν υπεργολάβων του.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στον φάκελο της προσφοράς και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης για το σκοπό της αξιολόγησης της προσφοράς, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα:

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον σκοπό της αξιολόγησης της υποβληθησόμενης προσφοράς (τεχνικής και οικονομικής) και της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στα κτίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών. Συλλέγονται σε έγχαρτη μορφή και θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΔΥ ή στην Επιτροπή που θα διενεργήσει την αξιολόγηση των προσφορών.
2. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία αποτελεί:
 - 2.1. για τα απλά δεδομένα α) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΕΟΔΥ, όπως αυτή τίθεται στα άρθρα 73, 74 και 80 του Ν. 4412/2016 (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ' του ΓΚΠΔ) και β) η λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο (αρ. 6 παρ. 1 περ. β' εδ. β' του ΓΚΠΔ),
 - 2.2. για τα δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΕΟΔΥ, όπως αυτή τίθεται στα άρθρα 73, 74, 80 του Ν. 4412/2016 (αρ. 6 περ. γ' του και 10 του ΓΚΠΔ).

3. Τα προσωπικά δεδομένα των προσφερόντων θα τηρηθούν για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο μέχρι να επιλυθούν αμετακλήτως τυχόν διαφορές που θα ανακύψουν κατά το στάδιο της ανάθεσης και της σύναψης της σύμβασης. Ειδικά τα δεδομένα του Αναδόχου και των βοηθών εκπλήρωσης-προσθηθέντων του θα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία προς τον σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης που θα συναφθεί (αρ. 6 παρ. 1 περ. β εδ. α ΓΚΠΔ), σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΟΔΥ.
4. Τα Υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία με υποβολή αίτησης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dro@eody.gov.gr. Σε περίπτωση παραβίασης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Υποκείμενα έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (<http://www.dpa.gr>), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Προϊστάμενος Γραμματείας
π.α.
Ναυσικά Παπαθανασίου

Θεοκλής Ζαούτης

Εσωτερική Διανομή :

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Τμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ****1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα αφορά την συντήρηση και τις επισκευές των εγκαταστάσεων και των μέσων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων στα κτίρια του ΕΟΔΥ σε Αττική μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών.

Το αντικείμενο κατατάσσεται στους κωδικούς CPV:50413200-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) και 35111400-9 (Εξοπλισμός πυρασφάλειας).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **27.576,00€** ευρώ (άνευ ΦΠΑ), όπως αναλύεται παρακάτω.

A/A ΟΜΑΔΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ
A1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	6.578,00 €
A2	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ	6.240,00 €
A3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE ALARM	3.000,00 €
A4	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	2.080,00 €
A5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	9.678,00 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	27.576,00 €
	ΦΠΑ 24%	6.618,24 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ	34.194,24 €

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων και για το σύνολο των υπηρεσιών και προμηθειών της κάθε ομάδας. Προσφορά που θα περιλαμβάνει μέρος των υπηρεσιών και προμηθειών θα απορρίπτεται.

Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά ομάδα ή/και τον συνολικό προϋπολογισμό θα απορρίπτεται.

Με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς τεκμαίρεται ότι έχουν επισκεφθεί τα κτίρια του ΕΟΔΥ και έχουν λάβει γνώση των γενικών και ειδικών συνθηκών των εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα κτίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική ανάλογα με τον εξοπλισμό του κάθε κτιρίου όπως παρουσιάζεται στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου **2.1.1 ΟΜΑΔΑ Α1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** και της παραγράφου **2.1.2. ΟΜΑΔΑ Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ.**

Ακόμα οφείλει να αντικαταστήσει την βαλβίδα Pre-Alarm σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο **2.1.3**

ΟΜΑΔΑ Α3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE-ALARM.

Επίσης, οφείλει να παρέχει υπηρεσίες για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο **2.1.4 ΟΜΑΔΑ Α4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.**

Τέλος, οφείλει να προμηθεύει τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή βλαβών στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των κτιρίων Αμαρουσίου και Βάρης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο **2.1.5 ΟΜΑΔΑ Α5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.**

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στο κόστος υπηρεσιών συντήρησης και ο ανάδοχος οφείλει να τα προϋπολογίσει στην προσφορά του και να τα τοποθετήσει χωρίς επιπλέον χρέωση για τον ΕΟΔΥ.

Ως αναλώσιμα ανταλλακτικά για τους σκοπούς της παρούσας θεωρούνται υλικά απαραίτητα για την ορθή συντήρηση του εξοπλισμού όπως λιπαντικό, φίλτρα (αέρος, λαδιού, πετρελαίου) για το πυροσβεστικό συγκρότημα, σκόνη, εξαρτήματα πχ μανόμετρα, κλείστρα, λάστιχα κ.τ.λ. για τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων. Αναλυτικά τα αναλώσιμα ανά κατηγορία εξοπλισμού αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο των προδιαγραφών συντήρησης.

2.1.1. ΟΜΑΔΑ Α1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, **μία φορά (άπαξ) κατά τη διάρκεια της σύμβασης.**

I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Στις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Έλεγχος, δοκιμές, συντήρηση των πινάκων πυρανίχνευσης (κεντρικού και επαναληπτικού εφόσον υπάρχει), διαπίστωση τυχών βλαβών, ελλείψεων ή δυσλειτουργιών, αποκατάσταση κανονικής λειτουργίας. Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες των πινάκων είναι κανονικές, θέτοντας αυτούς σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο.
- Έλεγχος τυχόν σφαλμάτων του πίνακα πυρανίχνευσης καθώς και αποθηκευμένων στην μνήμη, συναγερμών, ψευδό-συναγερμών (falsealarms) κλπ.
- Εφόσον υπάρχουν ψευδοσυναγερμοί, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των σχετικών σφαλμάτων.
- Μετρήσεις Ηλεκτρικών ρευμάτων, έλεγχος και καθαρισμός όλων των κυκλωμάτων των πινάκων κλπ.

- Έλεγχος - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών όλων των πινάκων και έλεγχος των συνδέσεων αυτών.
- Έλεγχος κυκλωμάτων ανίχνευσης (Ενεργοποίηση ζωνών).
- Έλεγχος του συνόλου των πυρανιχνευτών και καθαρισμός εφόσον απαιτείται. Επανέλεγχος και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης.
- Έλεγχος του συνόλου των ηχητικών και οπτικών συσκευών σήμανσης (σειρήνες, φαροσειρήνες κλπ), για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρόσβεσης.
- Έλεγχος, δοκιμή – ενεργοποίηση κομβίων χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

II. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Οι υπηρεσίες της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, περιγράφονται παρακάτω:

- Γενικός έλεγχος, διαπίστωση τυχών βλαβών, ελλείψεων ή δυσλειτουργιών, αποκατάσταση κανονικής λειτουργίας εξοπλισμού. Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες του πίνακα ανίχνευσης αερίων είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο.
- Έλεγχος τυχόν σφαλμάτων του πίνακα πυρανίχνευσης καθώς και αποθηκευμένων στην μνήμη, συναγερμών, ψευδό-συναγερμών (falsealarms) κλπ .
- Εφόσον υπάρχουν ψευδοσυναγερμοί, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των σχετικών σφαλμάτων.
- Μετρήσεις Ηλεκτρικών Ρευμάτων, έλεγχος και καθαρισμός όλων των κυκλωμάτων των πινάκων κλπ.
- Έλεγχος - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος των συνδέσεων αυτών.
- Έλεγχος κυκλωμάτων ανίχνευσης (Ενεργοποίηση ζωνών).
- Έλεγχος του συνόλου των αισθητήρων (Ανιχνευτών αερίου) και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα ανίχνευσης.

III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Οι υπηρεσίες συντήρησης περιγράφονται παρακάτω:

α) Πιεστικό Συγκρότημα Πυρόσβεσης

- Έλεγχος πίεσης δικτύου παροχής νερού
- Έλεγχος στάθμης καυσίμου πετρελαιοκινητήρα
- Έλεγχος στάθμης λιπαντικού πετρελαιοκινητήρα

- Αντικατάσταση λιπαντικού πετρελαιοκινητήρα με νέο, ανάλογου τύπου με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή
- Αντικατάσταση φίλτρου λιπαντικού, φίλτρου αέρα, φίλτρου καυσίμου.
- Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας.
- Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας.
- Έλεγχος πιεστικού δοχείου, πλήρωση αερίου.
- Γενικός έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων ισχύος και των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού, έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού.
- Εκκίνηση Jokey
- Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα.
- Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρα.
- Έλεγχος διαρροής λιπαντικού με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία.
- Έλεγχος συστήματος απόρριψης καυσαερίων με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία, αποκατάσταση διαρροής καυσαερίων.
- Έλεγχος στεγανών του άξονα των αντλιών για τυχόν διαρροές και αποκατάστασή αυτών
- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις-βαλβίδες.
- Έλεγχος συστήματος ψύξης για διαρροές και αποκατάσταση αυτών.
- Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών.

Επισημάνση: Η προμήθεια και αντικατάσταση λιπαντικού, αντιψυκτικού, μπητοκτόνου, φίλτρων αέρος- λαδιού- πετρελαίου περιλαμβάνεται στο κόστος της προληπτικής συντήρησης.

β) Υδροδοτικό Δίκτυο – Πυροσβεστικές Φωλιές -Δίκτυο Αυτόματης Πυρόσβεσης Sprinkler.

- Έλεγχος κατάστασης σωληνώσεων, εξαρτημάτων δικτύου, αποκατάσταση διαρροών.
- Έλεγχος δικλείδων και βαλβίδων αντεπιστροφής,
- Έλεγχος δίκρουνου.
- Έλεγχος μανομέτρων.
- Έλεγχος πίεσης σε ακραίους κλάδους του δικτύου.
- Έλεγχος των πυροσβεστικών φωλιών ως εξής:
 - Έλεγχος μεταλλικού ερμαρίου πυροσβεστικής φωλιάς, αποκατάσταση διαπιστωμένων φθορών
 - Έλεγχος λειτουργίας κρουνού τροφοδοσίας της κάθε πυροσβεστικής φωλιάς.

- Ξετύλιγμα όλου του εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα και οπτικός έλεγχος για σημεία κοπής ή φθοράς που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του.
- Έλεγχος λειτουργίας και καλής κατάστασης του εκτοξευτήρα.
- Έλεγχος ύπαρξης ταχυσυνδέσμων με σφιγκτήρα.
- Έλεγχος ύπαρξης και καλής κατάστασης του ρυθμιζόμενου ακροφυσίου 2" .
- Έλεγχος καλής κατάστασης των o-ring (στα ρακόρ)
- Επικόλληση αυτοκόλλητου με την ένδειξη "OK" και την ημερομηνία ελέγχου (μήνας/έτος). Τυχόν παρατηρήσεις που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο να καταγράφονται ξεχωριστά για κάθε πυροσβεστική φωλιά.

Μετά τη συντήρηση το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία και θα δοκιμασθεί (θα γίνει δοκιμή με μάνικα) σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Σε ότι αφορά το δίκτυο, τα βήματα που ακολουθούνται κατά τον έλεγχο είναι τα εξής:

- Έλεγχος καλής λειτουργίας της παροχής νερού πυρόσβεσης από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.
- Έλεγχος δεξαμενής πυρόσβεσης για τυχόν διαρροές.
- Έλεγχος διαδρομής δικτύου διαπίστωση φθορών και δυσλειτουργιών.
- Έλεγχος στεγανότητας δικτύου.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων και οργάνων ελέγχου και ασφαλείας δικτύου.

IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Στις υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνεται:

α) σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης

- Έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης /πυρόσβεσης (πίνακας τοπικής κατάσβεσης, του ηλεκτρικού κυκλώματος ενεργοποίησης των φιαλών, της χρονοκαθυστέρησης κλπ).
- Έλεγχος των τοπικών πινάκων κατάσβεσης ως προς τη σωστή λειτουργία των συσσωρευτών.
- Έλεγχος των πυρανιχνευτών στους υπό κάλυψη χώρους και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης καθώς και του crosszoning.
- Έλεγχος κυκλωμάτων πυρανίχνευσης (ενεργοποίηση ζωνών) των προστατευόμενων χώρων.
- Έλεγχος για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων.

- Έλεγχος του συνόλου των κομβίων / διακοπών χειροκίνητης πυρόσβεσης και απενεργοποίησης χειροκίνητης πυρόσβεσης για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών. Επαναφορά των κομβίων / διακοπών σε κατάσταση σωστής λειτουργίας.
- Πλήρης οπτικός έλεγχος του προστατευόμενου χώρου και επιβεβαίωση της ακεραιότητας αυτού, εξακρίβωση επάρκειας της ποσότητας κατασβεστικού υλικού σε σχέση τον προστατευόμενο χώρο.
- Έλεγχος των σημάτων των ανοιγμάτων, του συστήματος κλεισίματος θυρών (όπου υπάρχει).
- Δοκιμή ανίχνευσης και ενεργοποίησης του συστήματος, με σύνδεση στην θέση των ηλεκτροβαλβίδων / πυροκροτητών.
- Επανασύνδεση του μηχανισμού ενεργοποίησης των φιαλών και θέσει του συστήματος σε κατάσταση λειτουργίας.
- Ανάρτηση οδηγιών χειρισμού των πινάκων.

β) φιάλες κατάσβεσης

Όσον αφορά τις φιάλες ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες.

- Έλεγχος των φιαλών κατασβεστικού υλικού (CO₂, INERGEN) και φιαλών ενεργοποίησης συστοιχίας (pilot) και συντήρηση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43/2005 και την Κ.Υ.Α. 1230/671/2005. Εάν σύμφωνα με τις ενδείξεις των πινακίδων ελέγχου των φιαλών κατασβεστικού υλικού απαιτείται συντήρηση, τότε ο ανάδοχος προχωρεί στην πραγματοποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, η συντήρηση πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, βάσει των ημερομηνιών που αναγράφονται στις πινακίδες ελέγχου των φιαλών. Τοποθέτηση των απαιτούμενων σημάτων και έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης.
- Έλεγχος των σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού και των εκτοξευτήρων καθαρισμός των ακροφυσίων.
- Έλεγχος της στήριξης των φιαλών.
- Έλεγχος πυροκροτητών ενεργοποίησης φιαλών.

Οι εργασίες συντήρησης των φιαλών που απαιτούνται θα εκτελεστούν με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες ελέγχου της προηγούμενης συντήρησης και θα πραγματοποιηθούν στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

V. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, η συντήρηση, η αναγόμωση και ο εργαστηριακός έλεγχος των πυροσβεστήρων θα γίνει σε εφαρμογή της ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ

1218/B/1-9-2005), καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/16-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα σχετικής νομοθεσίας.

Οι υπηρεσίες που απαιτούνται θα πραγματοποιηθούν με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες ελέγχου της προηγούμενης συντήρησης.

Τα ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα θα πρέπει να αλλαχθούν. Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα καταγραφούν (με αναφορά στην αιτία ακαταλληλότητας) και θα επιστραφούν στην υπηρεσία για να καταστραφούν, μετά από σχετική έγκριση και κατάθεση πρωτοκόλλου καταστροφής. Επίσης, πρέπει να δοθεί υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που αποσύρονται.

Το σύνολο των πυροσβεστήρων ανά κτίριο και ανά είδος φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα κάθε κτιρίου.

Για την αποκομιδή, ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να διαθέσει το σχετικό προσωπικό και εργαλεία μεταφοράς (καρότσι, παλετοφόρο, κλπ).

Η συλλογή των πυροσβεστήρων από όλα τα κτίρια θα γίνει σε **μία ή περισσότερες φάσεις** και ο ανάδοχος υποχρεούται να αφήσει δικούς του πυροσβεστήρες ασφαλείας μέχρι την επιστροφή των συντηρημένων, εφόσον απαιτείται, έτσι ώστε, ο ΕΟΔΥ να είναι πάντα καλυμμένος με πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους όλων των κτιρίων. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος που δεν θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, με την Τεχνική Υπηρεσία, το οποίο και θα πρέπει να τηρηθεί για λόγους λειτουργίας του ΕΟΔΥ. Ο ΕΟΔΥ θα φροντίσει να έχει στην διάθεση του αναδόχου προσωπικό του, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή του σε όλους τους χώρους των κτιρίων του ΕΟΔΥ (τεχνικούς ή κλειστούς).

Όλες οι διαδικασίες ελέγχου – συντήρησης θα καταγράφονται σε σχετική έκθεση εργασιών συντήρησης.

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία σήμανση, ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης και ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία. Επίσης, **θα φέρουν δακτύλιο ο οποίος θα πρέπει να είναι από συμπαγές υλικό, ακέραιος και να εφαρμόζει καλά στον λαϊμό του πυροσβεστήρα, ώστε να μην μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να την αφαίρεση του κλειστρου.**

Ο ανάδοχος συντηρητής εκδίδει υποχρεωτικά βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόμωσης για τους πυροσβεστήρες του κτιρίου τους οποίους συντήρησε.

Μετά την περαίωση των διαδικασιών συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο ανάδοχος συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθούν, κατόπιν επιθεώρησης από την Υπηρεσία, ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση σύμφωνα με τις ενδείξεις των μανομέτρων ελέγχου, χωρίς αυτοί οι πυροσβεστήρες να έχουν χρησιμοποιηθεί είτε σε κατάσβεση, είτε σε εκπαιδευτική διαδικασία επίδειξης λειτουργίας, είτε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ΕΟΔΥ. Ο ανάδοχος συντηρητής δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει σε λειτουργική κατάσταση πυροσβεστήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε κατάσβεση ή σε εκπαιδευτική διαδικασία επίδειξης λειτουργίας, ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ΕΟΔΥ.

Επισήμανση: τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων (σκόνη, εξαρτήματα πχ μανόμετρα, κλείστρα, λάστιχα κ.τ.λ.) θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος τους περιλαμβάνεται στο κόστος της προληπτικής συντήρησης. Επιπλέον, το κόστος που θα προκύψει από τους πυροσβεστήρες που θα υποβληθούν στη διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης.

VI. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ελέγχεται η πληρότητα των πυροσβεστικών σταθμών, καθώς και η κατάσταση των εργαλείων.

Περιλαμβάνεται η συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών.

2.1.2. ΟΜΑΔΑ Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Πέραν της προληπτικής συντήρησης ο ανάδοχος θα επισκέπτεται τα κτίρια ανά τρίμηνο – ήτοι 3 φορές ανά έτος - για γενικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και για τις απαραίτητες δοκιμές ενεργοποίησης των συστημάτων.

Ο πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης.

Οι επισκέψεις θα γίνονται από το αρμόδιο κατά περίπτωση προσωπικό, θα ελέγχονται όλες οι αναφερόμενες στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και θα διαρκούν όσο χρειάζεται για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές.

2.1.3. ΟΜΑΔΑ Α3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE - ALARM

Το σύστημα πυρόσβεσης στον ΕΟΔΥ Βάρης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έξι (6) βαλβίδες Pre-Alarm. Μία από τις βαλβίδες παρουσίασε βλάβη η οποία δεν επιδιορθώνεται και χρήζει αντικατάστασης. **Η βαλβίδα είναι της σειράς S758(3") του κατασκευαστικού οίκου VICTAULIC**, την οποία οφείλει να προμηθεύσει, να τοποθετήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία ο Ανάδοχος.

2.1.4. ΟΜΑΔΑ Α4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Περιλαμβάνονται **έκτακτες επισκέψεις** είτε διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση βλάβης είτε και επισκευής απρόβλεπτων βλαβών (αποκατάσταση βλαβών & αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών), μετρούμενες σε ώρες τεχνίτη έχοντα νόμιμο το επαγγελματικό δικαίωμα, ειδικότητας ανάλογης με τις εργασίες που θα γίνουν κατά περίπτωση.

Σε κάθε έκτακτη επίσκεψη (είτε διαγνωστικού ελέγχου είτε επισκευής βλάβης) ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το **Έντυπο Αναφοράς Συντηρητών** όπου θα καταγράφονται η ημερομηνία, η διάρκεια της επίσκεψης, ο σκοπός της επίσκεψης κ.α., καθώς και παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα της διάγνωσης ή την ολοκλήρωση της επισκευής. Το έντυπο θα υπογράφεται από τον τεχνικό του αναδόχου και το αρμόδιο άτομο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Μετά από κάθε επίσκεψη διαγνωστικού ελέγχου βλάβης και εφόσον δεν είναι εφικτή η επί τόπου επισκευή με υλικά που διαθέτει ο Οργανισμός, ο Ανάδοχος οφείλει να αποστέλλει στην Τεχνική Υπηρεσία τεκμηριωμένη Οικονομοτεχνική Έκθεση, όπου θα αναλύονται τα ευρήματα του ελέγχου, οι ενέργειες αποκατάστασης, τα απαραίτητα ανταλλακτικά, καθώς και ενδεικτικά οι ώρες και ο αριθμός των τεχνιτών που απαιτούνται για την επισκευή της βλάβης.

Μετά από κάθε επισκευή βλάβης θα αποστέλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας.

Οι πληρωτέες ώρες θα προκύπτουν από τις πραγματικές ώρες που δαπάνησε ο Ανάδοχος κατά την επισκευή και που θα αναφέρονται στα Έντυπα Αναφοράς Συντηρητών.

Για τις επισκέψεις διαγνωστικού ελέγχου ελάχιστη χρέωση ορίζεται η μία ώρα (ανά άτομο).

Ο μέγιστος αριθμός εργατωρών στη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στις 65 ώρες.

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης σε κλήση για βλάβη ορίζονται οι 24 ώρες.

Η πλήρης ανάλυση των 65 εργατωρών δεν είναι δεσμευτική για τον Οργανισμό κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σχετική απορρόφηση θα γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε αναγκών, λόγω βλαβών που τυχόν θα παρουσιαστούν.

2.1.5. ΟΜΑΔΑ Α5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο της παρούσας ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον ΕΟΔΥ με τα είδη που περιγράφονται στον πίνακα της ΟΜΑΔΑΣ Α5 του Προσαρτήματος II και να τα τοποθετήσει/αντικαταστήσει είτε κατά τις τακτικές επισκέψεις (προληπτική συντήρηση και τριμηνιαίοι έλεγχοι) χωρίς επιπλέον χρέωση, είτε μετά από κλήση για βλάβη σύμφωνα με την ΟΜΑΔΑ Α4, επίσης, χωρίς επιπλέον χρέωση (πλην της προβλεπόμενης στην ΟΜΑΔΑ Α4 για τις εργατώρες). Επισημαίνεται ότι, οι συσσωρευτές θα παραδοθούν τον τελευταίο μήνα της συμβατικής διάρκειας και θα τοποθετηθούν μόνο εφόσον πλησιάζει στο τέλος ο χρόνος ζωής των υφιστάμενων συσσωρευτών.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι υπηρεσίες της ομάδας Α1 θα πρέπει να ολοκληρωθούν **εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.**

Ειδικά οι υπηρεσίες συντήρησης των φιαλών κατάσβεσης (ομάδα Α.1, IV, Β) και των φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής (ομάδα Α.1, V) θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ετικέτες ελέγχου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

ΟΜΑΔΑ Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Οι υπηρεσίες της ομάδας Α2 θα πραγματοποιούνται **ανά τρίμηνο** και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας/συνεννόησης με το τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί **ένα τρίμηνο μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της ομάδας Α1** (ήτοι το αργότερο ένα τετράμηνο από την υπογραφή της σύμβασης).

ΟΜΑΔΑ Α3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE - ALARM

Η τοποθέτηση της βαλβίδας Pre-Alarm πρέπει να ολοκληρωθεί **εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης**.

ΟΜΑΔΑ Α4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για κάθε βλάβη που θα προκύψει στις εγκαταστάσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβαίνει στο αντίστοιχο κτίριο εντός **είκοσι τεσσάρων (24) ωρών** από την – με οποιονδήποτε τρόπο – ενημέρωσή του από την Τεχνική υπηρεσία του ΕΟΔΥ και να επισκευάζει τη βλάβη, εφόσον δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή εάν αυτά είναι διαθέσιμα στην αποθήκη του ΕΟΔΥ.

Εάν απαιτούνται υλικά που δεν είναι διαθέσιμα στην αποθήκη του ΕΟΔΥ ή δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα, αυτά θα καταγράφονται στο Έντυπο Αναφοράς Συντηρητών και κατόπιν ο Ανάδοχος θα αποστέλλει Οικονομοτεχνική Έκθεση με τα απαιτούμενα υλικά και τον εκτιμώμενο χρόνο υπηρεσιών.

ΟΜΑΔΑ Α5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύνολο των ειδών στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΔΥ επί της Αγράφων 3-5 στο Μαρούσι, **εντός τριάντα (30) ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Επιπλέον άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στη διακήρυξη για την παραλαβή των υπηρεσιών και προμηθειών της παρούσας, είναι υποχρεωτικά τα κάτωθι:

- για κάθε επίσκεψη το Έντυπο Αναφοράς Συντηρητών,
- μετά την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης ή/και διαγνωστικού ελέγχου, εφόσον υπάρχουν βλάβες η Οικονομοτεχνική Έκθεση,
- μετά την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης ή/και επισκευής Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και εγγραφή στο Κόκκινο Βιβλίο,
- ειδικά για τους πυροσβεστήρες και τις φιάλες τοπικής κατάσβεσης, Υπεύθυνη Δήλωση και Μητρώο Πυροσβεστήρων/Φιαλών.
- για κάθε προμήθεια υλικών τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά τετράμηνο και θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και των ειδών που παραδόθηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 6.1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει στην Τεχνική Υπηρεσία – εφόσον του ζητηθεί -α) πιστοποιητικό κατά EN 615 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης καθώς και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Safety Data Sheet - MSDS) της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και β) πιστοποιητικό κατά EN 1568 (part 3) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (MSDS) του χρησιμοποιούμενου αφρού που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες μηχανικού αφρού.
- 6.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, καθώς και σε άλλες που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες παραγράφους, αλλά κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
- 6.3. Όλες οι υπηρεσίες ελέγχου, συντηρήσεως και επισκευών που θα απαιτούνται, θα εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, από εξειδικευμένο προσωπικό (συνεργείο) του αναδόχου που κατέχει τα απαιτούμενα από την νομοθεσία προσόντα όπως αναφέρονται στην παρούσα.
- 6.4. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τους κατασκευαστικούς οίκους των μηχανημάτων ή αποκλειστικούς αντιπροσώπους αυτών εφόσον απαιτείται, χωρίς επιπλέον χρέωση για τον Οργανισμό.
- 6.5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία για βλάβες/φθορές που διαπιστώνει στις εγκαταστάσεις. Εάν για την επισκευή δεν απαιτούνται εξειδικευμένες εργασίες ή ανταλλακτικά ή τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα στην αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα γίνεται επί τόπου αποκατάσταση και οι εργασίες που έγιναν θα αναφέρονται στο αντίστοιχο Έντυπο Αναφοράς Συντηρητών. Άλλως, θα καταθέτει εγγράφως στην υπηρεσία αναλυτική Οικονομοτεχνική Έκθεση με το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών και τον εκτιμώμενο χρόνο υπηρεσιών. Η υποβολή προσφοράς δεν συνεπάγεται την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών επισκευής στον Ανάδοχο συντηρητή.
- 6.6. Όλες οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7.30 πμ έως 3.30 μμ. Θα προηγείται επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία για την ακριβή ημερομηνία της συντήρησης/επισκευής.
- 6.7. Στην περίπτωση εργασιών (προγραμματισμένων ή μη) που απαιτούν παρεμβάσεις εκ μέρους του αναδόχου που μπορεί να δυσχεράνουν ή και να εμποδίσουν την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, θα πρέπει αυτές – κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία - να πραγματοποιούνται σε ώρες ή ημέρες μη εργάσιμες, χωρίς επιπλέον αποζημίωση.

- 6.8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία πρόβλημα αναφορικά με την πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή μέρους του εξοπλισμού, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.
- 6.9. Κάθε φορά που το συνεργείο του αναδόχου επισκέπτεται την Υπηρεσία θα συμπληρώνει επί τόπου σχετικό Έντυπο Αναφοράς Συντηρητών όπου θα καταγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, ο εξοπλισμός που συντηρήθηκε και τυχόν παρατηρήσεις. Το Έντυπο θα υπογράφεται από τον τεχνικό του αναδόχου και το αρμόδιο άτομο της Υπηρεσίας.
- 6.10. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης ή/ και διαγνωστικού ελέγχου θα αποστέλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία αναλυτική Οικονομοτεχνική Έκθεση για την εγκατάσταση/τις εγκαταστάσεις οι οποίες συντηρήθηκαν/ελέγχθηκαν η οποία θα υπογράφεται από τον Μηχανικό του Αναδόχου.
- 6.11. Για όλες τις εργασίες συντήρησης ή τυχόν σοβαρής επισκευής που θα διενεργηθούν από τα συνεργεία του αναδόχου, μετά το πέρας των εργασιών θα εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας στην οποία θα αναφέρεται ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τα έγκυρα πρότυπα και κάθε άλλη χρήσιμη για την εγκατάσταση λεπτομέρεια. Η Βεβαίωση θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο Μηχανικό και θα παραδίδεται στο αρμόδιο γραφείο του Οργανισμού.
- 6.12. Τέλος, θα συμπληρώνεται το βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας (Κόκκινο Βιβλίο).
- 6.13. Τηλεφωνική υποστήριξη 24/7.
- 6.14. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστα, σύγχρονης κατασκευής, θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος κειμένου και θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους στην υπηρεσία από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων. Πρέπει να είναι άριστης ποιότητας του, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές. Επισημαίνεται ότι, οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι κατασκευής τελευταίου εξαμήνου.
- 6.15. Όλα τα είδη θα συνοδεύονται κατά την παράδοση από τα πιστοποιητικά ελέγχου (CE) από τη χώρα προελεύσεως τους.
- 6.16. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα συνοδεύονται κατά την παράδοση από εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών. Οι όροι της εγγύησης θα εξασφαλίζουν με σαφήνεια αντικατάσταση σε περίπτωση δυσλειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής.
- 6.17. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να διεκπεραιώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση των όρων της γραπτής εγγύησης του κατασκευαστή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής.
- 6.18. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ στην οδό Αγράφων, αρ. 6 στο Μαρούσι.
- 6.19. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει-ενημερώσει το προσωπικό, για το χειρισμό των μέσω πυροπροστασίας και την σωστή και άμεση χρήση τους.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- 7.1.** Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.
- 7.2.** Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του.
- 7.3.** Σε περιπτώσεις υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν σε τέτοιες εργασίες. Σε περιπτώσεις νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών.
- 7.4.** Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων που συντηρεί και έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για τυχόν ζημιές ή αξιώσεις που προκύψουν σε κάθε περίπτωση από τον ίδιο ή τους προστηθέντες του.
- 7.5.** Ο Ανάδοχος συμμορφώνεται με κάθε νόμο, διάταξη και κανονισμό ασφαλείας σχετικά με την παροχή των Συμβατικών Υπηρεσιών, που ισχύει στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με τις σχετικές υποδείξεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.
- 7.6.** Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθαρίζει τους χώρους εργασίας του από εύφλεκτα υλικά, να αποθηκεύει εύφλεκτες και επικίνδυνες ουσίες σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους και γενικά να λαμβάνει όλα τα νόμιμα αλλά και κατά κοινή πείρα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.
- 7.7.** Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από την Υπηρεσία, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
- 7.8.** Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης της υπηρεσίας για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων εγκαταστάσεων, θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση συνέπειες εις βάρος του.
- 7.9.** Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**1. ΟΜΑΔΑ Α.****1.1. ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ****I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ**

Το σύστημα αποτελείται από ένα πίνακα πυρανίχνευσης PREMIER AL της εταιρίας ZETA 4 ζωνών, 174 αναλογικούς (addressable) ανιχνευτές καπνού και 59 συμβατικούς θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, ενδεικτικά LED επισήμανσης χώρων, 14 μπουτόν συναγερμού και 9 φαροσειρήνες.

II. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Στο κτίριο δεν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης εύφλεκτων αερίων.

III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Το δίκτυο αποτελείται από 14 πυροσβεστικές φωλιές, sprinklers στους χώρους των υπογείων γκαράζ, δοχείο διαστολής ELBI 300 lt 1 ¼" και πιεστικό συγκρότημα με ηλεκτροκίνητη αντλία CRYSTAL MOTORS, K500L, 50KW, πετρελαιοκίνητη αντλία MDM CZ 4102 Q και αντλία JOKEY FORAS PSV280 9T (μπαταρία 12V 100AH).

IV. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Η διαδικασία ελέγχου των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το είδος και η ποσότητα των πυροσβεστήρων του κτιρίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ο.Δ.Υ. - ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ			
A/A	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΦΡΟΥ 6 kg	AFFF6	1
2	ΦΟΡΗΤΟΣ CO ₂ 2 ή 3 kg	CO ₂ /CO ₃	6
3	ΦΟΡΗΤΟΣ CO ₂ 5 ή 6 kg	CO ₅	15
4	ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 kg	PA6	104
5	ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 kg	PA12	2
6	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25 kg	PA25	2
ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ:			130

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6, ΜΑΡΟΥΣΙ			
A/A	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΦΟΡΗΤΟΣ CO ₂ 2 ή 3 kg	CO ₂	1
2	ΦΟΡΗΤΟΣ CO ₂ 5 ή 6 kg	CO ₅	1
3	ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 kg	PA6	6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ:			8

ΟΧΗΜΑΤΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ο.Δ.Υ. - ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ			
A/A	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2 ή 3 kg	PA2 /PA3	7
2	ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 kg	PA6	14
ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ:			21

Η παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων των οχημάτων θα γίνει στο κτίριο του ΕΟΔΥ- ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ.

I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στους κρίσιμους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους και στο serverroom υπάρχει διασυνδεδεμένο με το σύστημα πυρανίχνευσης, σύστημα ολικής κατάκλισης με φιάλες CO₂ και INERGEN αποτελούμενο από:

α) σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης

A/A	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ	ΘΕΡΜΟΔ/ΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ	ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ*
1	SERVER ROOM	5	4	1
2	ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	2	2	1
3	Η/Ζ	1	1	1
4	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ	1	1	1
ΣΥΝΟΛΟ		9	8	4

* Όλοι οι πίνακες τοπικής κατάσβεσης είναι KENTEC ELECTRONICS τριών ζωνών με δύο μπαταρίες 12V – 7AH έκαστος.

β) φιάλες τοπικής κατάσβεσης

Συνολικά υπάρχουν δέκα (10) φιάλες που κατανέμονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και χρήζουν όλες συντήρησης.

A/A	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΦΙΑΛΩΝ	ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ
1	SERVER ROOM	2ΦΙΑΛΕΣ 67 lt INERGEN	07/2024
2	ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	3ΦΙΑΛΕΣ CO ₂ 60 KG ΚΑΙ PILOT CO ₂ 2KG	07/2024
3	Η/Ζ	3ΦΙΑΛΕΣ CO ₂ 60 KG ΚΑΙ PILOT CO ₂ 2KG	07/2024
4	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ	2ΦΙΑΛΕΣ CO ₂ 60 KG ΚΑΙ PILOT CO ₂ 2KG	07/2024

Στις 2 φιάλες με κατασβεστικό υλικό INERGEN έγινε υδραυλική δοκιμή το 2021 ενώ στις 8 φιάλες με κατασβεστικό υλικό CO₂ έγινε το 2016.

II. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στο κτίριο του Αμαρουσίου υπάρχουν επτά (7) πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων και δύο (2) σταθμοί με αναπνευστική συσκευή.

1.1. ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ

I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

23PROC012958935 2023-06-27

Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης του κτιρίου είναι ο NOTIFIER ID 2000 της HONEYWELL πιστοποιημένος κατά EN54-2/4. Στην εγκατάσταση υπάρχουν επίσης δύο υποπίνακες IDR -2A NOTIFIER της HONEYWELL, 13 φαροσειρήνες, 8 κουδούνια συναγερμού, 237 ανιχνευτές και 70 ενδεικτικά LEDS επισήμανσης χώρων.

II. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Επειδή στα εργαστήρια χρησιμοποιείται προπάνιο για την κάλυψη των αναγκών τους, υπάρχει και σύστημα ανίχνευσης εύφλεκτων αερίων στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κτιρίου. Ο πίνακας ελέγχου ανίχνευσης αερίου του πρώτου ορόφου είναι ο ADOS MULTITRONIK 592 και του δευτέρου ορόφου ο ADOS MULTITRONIK 602. Συνολικά είναι τοποθετημένοι στα εργαστήρια 28 ανιχνευτές ADOSGTR 196.

Επιπλέον εξωτερικά του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένες οι φιάλες προπανίου, υπάρχει ένας ανιχνευτής **PROSENSE, PC3-3412**, ο οποίος εγκαταστάθηκε τον 07/2022, ενώ ο πίνακας της εγκατάστασης (BS - 304 της OLYMPIAELECTRONICS) βρίσκεται στο χώρο του θυρωρείου. Επίσης, υπάρχουν δύο (2) στεγανοί θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές, ενώ δεν υπάρχει σύστημα κατάσβεσης.

III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Το δίκτυο αποτελείται από 18 πυροσβεστικές φωλιές, sprinklers στους χώρους των υπογείων, και πιεστικό συγκρότημα με ηλεκτροκίνητη αντλία CRYSTAL MOTORS K 200 L 1-2 B3, πετρελαιοκίνητη αντλία MDM ZN485 QA και αντλία JOCKEY κάθετη Pentax Italy U5-7V 300. Υπάρχει δοχείο διαστολής 300lt και 6 βαλβίδες Pre-Alarm του κατασκευαστικού οίκου VICTAULIC η μια εκ των οποίων είναι προς αντικατάσταση σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3.

Επιπλέον εξωτερικά του κτιρίου υπάρχει φορητή αντλία πυρόσβεσης (hailin 7hp).

IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στους κρίσιμους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους και στο serverroom υπάρχει διασυνδεδεμένο με το σύστημα πυρανίχνευσης, σύστημα ολικής κατάκλισης με φιάλες CO2 και INERGEN αποτελούμενο από:

α) σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης

A/A	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ	ΘΕΡΜΟΔ/ΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ	ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
1	DATA ROOM ΕΚΕΥ	1	1	1
2	DATA ROOM ΚΕΔΥ	1	1	1
3	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	1	1	1
4	ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.)	1	1	1
5	ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 1	1	1	1
6	ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 2	1	1	1
7	ΧΩΡΟΣ Γ.Π.ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	1	1	1
8	ΧΩΡΟΣ UPS	1	1	1

Όλοι οι πίνακες τοπικής κατάσβεσης είναι Olympriaelectronics BS-627 και συνδέονται με 1 μπουτόν πίνακα, 1 μπουτόν-κλειδί πίνακα και 1 σήμανση "stop αέριο", έκαστος.

β) φιάλες τοπικής κατάσβεσης

23PROC012958935 2023-06-27

Οι 4 φιάλες με κατασβεστικό υλικό INERGEN τοποθετήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2022 ενώ η υδραυλική δοκιμή των 11 φιαλών με κατασβεστικό υλικό CO2 έγινε τον Ιανουάριο του 2023.

A/A ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ
1	DATA ROOM ΕΚΕΥ	INERGEN - ING 54180lt	2	11/2024
2	DATA ROOM ΚΕΔΥ	INERGEN - ING 54180lt	2	11/2024
3	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ	CO2 50 KG	1	01/2025
4	ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.)	CO2 50 KG	2	01/2025
5	ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 1	CO2 50 KG	2	01/2025
6	ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 2	CO2 50 KG	2	01/2025
7	ΧΩΡΟΣ Γ.Π.ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	CO2 50 KG	1	01/2025
8	ΧΩΡΟΣ UPS	CO2 50KG	3	01/2025

V. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Η διαδικασία ελέγχου των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το είδος και η ποσότητα των πυροσβεστήρων του κτιρίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΦΡΟΥ	AFFF	4
2	ΦΟΡΗΤΟΣ CO ₂ ή 6 kg	CO5	19
3	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg	PA6	78
4	ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg	PA12	5
5	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 12kg	PO12	2
ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ:			108

VI. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στο κτίριο της Βάρης υπάρχουν επτά (7) πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων και δύο(2) σταθμοί με αναπνευστική συσκευή. Επιπλέον υπάρχουν δύο (2) πυροσβεστικοί σταθμοί στον περιβάλλοντα χώρο, ένας (1) στο δάσος και ένας (1)αριστερά από την είσοδο κάτω από το Lightbox, οι οποίοι περιέχουν σωλήνες πυρόσβεσης.

1.2. ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Στο κτίριο υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς που περιλαμβάνει έναν (1) πίνακα πυρανίχνευσης 4 ζωνών ανίχνευσης Globalfire: Orion 4, δεκαεπτά (17) συμβατικούς ανιχνευτές καπνού

Globalfire:ZEOS-C-Σκαι δύο (2) θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές Globalfire:ZEOS-C-H. Επίσης, υπάρχουν δύο (2) συμβατικές φαροσειρήνες Globalfire:VALKYRIE-CSBκαι δύο (2) συμβατικά μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς Globalfire:GFE-MCPE-C.

I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Στο κτίριο δεν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης εύφλεκτων αερίων.

II. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Στο κτίριο δεν υπάρχει πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, αλλά μόνο απλό υδροδοτικό δίκτυο με 4 πυροσβεστικές φωλιές με λάστιχο (δύο στο 1^ο και δύο στον 2^ο όροφο).

III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο κτίριο του Πειραιά δεν υπάρχει σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής.

IV. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Η διαδικασία ελέγχου των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το είδος και η ποσότητα των πυροσβεστήρων του κτιρίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΦΟΡΗΤΟΣ CO ₂ 2kg	CO2	1
2	ΦΟΡΗΤΟΣ CO ₂ 5 kg	CO5	1
3	ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 kg	PA6	8
4	ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 kg	PA12	1
5	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 kg	PO12	1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ:			12

V. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στο κτίριο του Πειραιά υπάρχει ένας (1) πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑΑ

ΟΜΑΔΑ Α1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ				
1	I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	1	1.375,00 €	1.375,00 €
2	III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	1	396,00 €	396,00 €
3	IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ	1	220,00 €	220,00 €
4	V. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	1	924,00 €	924,00 €
5	VI. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	1	77,00 €	77,00 €
ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΡΗΣ				
1	I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ- ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ	1	1.375,00 €	1.375,00 €
2	II. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	1	396,00 €	396,00 €
3	III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	1	396,00 €	396,00 €
4	IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ	1	330,00 €	330,00 €
5	V. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	1	550,00 €	550,00 €
6	VI. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	1	77,00 €	77,00 €
ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ				
1	I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ-	1	275,00 €	275,00 €
2	III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	1	88,00 €	88,00 €
3	V. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	1	88,00 €	88,00 €
4	VI. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	1	11,00 €	11,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α1 ΑΝΕΥ ΦΠΑ				6.578,00 €
ΦΠΑ 24%				1.578,72 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α1 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ				8.156,72 €

ΟΜΑΔΑ Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
1	ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	3	990,00 €	2.970,00 €
2	ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΡΗΣ	3	990,00 €	2.970,00 €
3	ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ	3	100,00 €	300,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α2 ΑΝΕΥ ΦΠΑ				6.240,00 €
ΦΠΑ 24%				1.497,60 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α2 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ				7.737,60 €

ΟΜΑΔΑ Α3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE ALARM

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE - ALARM	ΤΜΧ	1	2.200,00 €	2.200,00 €
2	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE - ALARM	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1	800,00 €	800,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α3 ΑΝΕΥ ΦΠΑ					3.000,00 €
ΦΠΑ 24%					720,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α3 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ					3.720,00 €

ΟΜΑΔΑ Α4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
-----	-----------	--------------------	----------	---	--

23PROC012958935 2023-06-27

1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	65	32,00 €	2.080,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α4 ΑΝΕΥ ΦΠΑ					2.080,00 €
ΦΠΑ 24%					499,20 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α4 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ					2.579,20 €

ΟΜΑΔΑ Α5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΜΧ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
1	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	1	15,00 €	15,00 €
2	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς addressable	1	24,00 €	24,00 €
3	Ανιχνευτής addressable καπνού (Notifier) με βάση	5	55,00 €	275,00 €
4	Ανιχνευτής συμβατικός καπνού με βάση	2	40,00 €	80,00 €
5	Φωτεινός επαναλήπτης	5	15,00 €	75,00 €
6	Φωτεινή ένδειξη stopgas	1	40,00 €	40,00 €
7	Λοστός διάρρηξης	2	15,00 €	30,00 €
8	Τσεκούρι	2	15,00 €	30,00 €
9	Φτυάρι σπαστό	2	15,00 €	30,00 €
10	Αξίνα	2	15,00 €	30,00 €
11	Σκεπάρνι για πυροσβεστικό σταθμό εργαλείων	2	10,00 €	20,00 €
12	Αντιπυρική κουβέρτα. Πυρίμαχη 1,2m x 1,80m Σε Σκληρή Κυλινδρική Θήκη, με Οδηγίες Χρήσεως. Πιστοποιημένη κατά EN 1869	2	30,00 €	60,00 €
13	Φανοί φορητοί αντιεκρηκτικού τύπου (ενδεικτικά κατηγορίας EEx e ib II C T4- ζώνες 1 και 2, ελάχιστης κατηγορίας προστασίας IP65) με μπαταρίες.	2	40,00 €	80,00 €
14	Προστατευτικά κράνη. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ- EN397.	2	7,00 €	14,00 €
15	Φίλτρο για προσωπίδες. Για οργανικούς και ανόργανους ατμούς, όξινα αέρια/ατμούς και αμμωνία καθώς και αιωρούμενα στερεά και υγρά. Κατά EN148-1.	26	30,00 €	780,00 €
16	Κλειδοθήκη εκτάκτου ανάγκης με σφυράκι.	5	25,00 €	125,00 €
17	Συσσωρευτής 12V/100AH (κατασκευής τελευταίου εξαμήνου)	2	150,00 €	300,00 €

23PROC012958935 2023-06-27

18	Συσσωρευτής 12V/24AH (κατασκευής τελευταίου εξαμήνου)	1	100,00 €	100,00 €
19	Πυροκροτητής	4	50,00 €	200,00 €
20	Ανιχνευτής addressable καπνού APOLLO	150	45,00 €	6.750,00 €
21	Βάση για ανιχνευτή addressable καπνού APOLLO	20	6,00 €	120,00 €
22	Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής	30	15,00 €	450,00 €
23	Βάση για θερμοδιαφορικό ανιχνευτή	5	6,00 €	30,00 €
24	Λάστιχο ½", 20m , για πυροσβεστική φωλιά	1	15,00 €	15,00 €
25	Σφικτήρας για λάστιχο 1/2	2	1,00 €	2,00 €
26	Ρακόρ για λάστιχο 1/2	1	3,00 €	3,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α5 ΑΝΕΥ ΦΠΑ				9.678,00 €
ΦΠΑ 24%				2.322,72 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α5 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ				12.000,72 €

ΟΜΑΔΑ Α5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ						
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ - ΤΥΠΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΠ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ			
1	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	ΝΑΙ				
2	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς addressable	ΝΑΙ				
3	Ανιχνευτής addressable καπνού (Notifier) με βάση	ΝΑΙ				
4	Ανιχνευτής συμβατικός καπνού με βάση	ΝΑΙ				
5	Φωτεινός επαναλήπτης	ΝΑΙ				
6	Φωτεινή ένδειξη stopgas	ΝΑΙ				
7	Λοστός διάρρηξης	ΝΑΙ				
8	Τσεκούρι	ΝΑΙ				
9	Φτυάρι σπαστό	ΝΑΙ				
10	Αξίνα	ΝΑΙ				
11	Σκεπάρνι για πυροσβεστικό σταθμό εργαλείων	ΝΑΙ				
12	Αντιπυρική κουβέρτα. Πυρίμαχη 1,2m x 1,80m Σε Σκληρή Κυλινδρική Θήκη, με Οδηγίες Χρήσεως. Πιστοποιημένη κατά EN 1869	ΝΑΙ				
13	Φανοί φορητοί αντιεκρηκτικού τύπου (ενδεικτικά κατηγορίας EEx e ib II C T4- ζώνες 1 και 2, ελάχιστης κατηγορίας προστασίας IP65) με μπαταρίες.	ΝΑΙ				
14	Προστατευτικά κράνη. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ- EN397.	ΝΑΙ				

15	Φίλτρο για προσωπίδες. Για οργανικούς και ανόργανους ατμούς, όξινα αέρια/ατμούς και αμμωνία καθώς και αιωρούμενα στερεά και υγρά. Κατά EN148-1.	NAI				
16	Κλειδοθήκη εκτάκτου ανάγκης με σφυράκι.	NAI				
17	Συσσωρευτής 12V/100AH (κατασκευής τελευταίου εξαμήνου)	NAI				
18	Συσσωρευτής 12V/24AH (κατασκευής τελευταίου εξαμήνου)	NAI				
19	Πυροκροτητής	NAI				
20	Ανιχνευτής addressable καπνού APOLLO	NAI				
21	Βάση για ανιχνευτή addressable καπνού APOLLO	NAI				
22	Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής	NAI				
23	Βάση για θερμοδιαφορικό ανιχνευτή	NAI				
24	Λάστιχο ½", 20m, για πυροσβεστική φωλιά					
25	Σφικτήρας για λάστιχο 1/2	NAI				
26	Ρακόρ για λάστιχο 1/2	NAI				

(Πόλη) _____ (Ημερομηνία) __/__/____

(Όνομα - Υπογραφή – Σφραγίδα)

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον

23PROC012958935 2023-06-27

προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού κ.λπ. που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται

Τόπος, ημερομηνία

ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα

ΠΡΟΣ: Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.ΔΥ.)

ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στα κτίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επομένη της αναφερόμενης στην πρόσκληση ως καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω τη συμμετοχή μου στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς του Ε.Ο.ΔΥ. με αρ. πρωτ.: (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα)....., και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται, και αναλαμβάνω την εκτέλεση της παροχής της υπηρεσίας ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ				
1	I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	1		
2	III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	1		
3	IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ	1		
4	V. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	1		
5	VI. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	1		
ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΡΗΣ				
1	I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ- ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ	1		
2	II. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	1		
3	III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	1		
4	IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ	1		
5	V. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	1		
6	VI. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	1		

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ				
1	I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ-	1		
2	III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	1		
3	V. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	1		
4	VI. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	1		
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α1 ΑΝΕΥ ΦΠΑ				
ΦΠΑ 24%				
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α1 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ				

ΟΜΑΔΑ Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	3		
2	ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΡΗΣ	3		
3	ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ	3		
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α2 ΑΝΕΥ ΦΠΑ				
ΦΠΑ 24%				
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α2 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ				

ΟΜΑΔΑ Α3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE ALARM					
		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE -ALARM	ΤΜΧ	1		
2	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE -ALARM	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1		
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α3 ΑΝΕΥ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α3 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ					

ΟΜΑΔΑ Α4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ					
		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	65		
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α4 ΑΝΕΥ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α4 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ					

ΟΜΑΔΑ Α5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	1		
2	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς addressable	1		
3	Ανιχνευτής addressable καπνού (Notifier) με βάση	5		
4	Ανιχνευτής συμβατικός καπνού με βάση	2		
5	Φωτεινός επαναλήπτης	5		
6	Φωτεινή ένδειξη stopgas	1		
7	Λοστός διάρρηξης	2		
8	Τσεκούρι	2		
9	Φτυάρι σπαστό	2		
10	Αξίνα	2		
11	Σκεπάρνι για πυροσβεστικό σταθμό εργαλείων	2		
12	Αντιπυρική κουβέρτα. Πυρίμαχη 1,2m x 1,80m Σε Σκληρή Κυλινδρική Θήκη, με Οδηγίες Χρήσεως. Πιστοποιημένη κατά EN 1869	2		
13	Φανοί φορητοί αντιεκρηκτικού τύπου (ενδεικτικά κατηγορίας EEx e ib II C T4- ζώνες 1 και 2, ελάχιστης κατηγορίας προστασίας IP65) με μπαταρίες.	2		
14	Προστατευτικά κράνη. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ- EN397	2		
15	Φίλτρο για προσωπίδες. Για οργανικούς και ανόργανους ατμούς, όξινα αέρια/ατμούς και αμμωνία καθώς και αιωρούμενα στερεά και υγρά. Κατά EN148-1	26		
16	Κλειδοθήκη εκτάκτου ανάγκης με σφυράκι.	5		
17	Συσσωρευτής 12V/100AH (κατασκευής τελευταίου εξαμήνου)	2		
18	Συσσωρευτής 12V/24AH (κατασκευής τελευταίου εξαμήνου)	1		
19	Πυροκροτητής	4		
20	Ανιχνευτής addressable καπνού APOLLO	150		
21	Βάση για ανιχνευτή addressable καπνού APOLLO	20		
22	Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής	30		
23	Βάση για θερμοδιαφορικό ανιχνευτή	5		
24	Λάστιχο ½", 20m , για πυροσβεστική φωλιά	1		
25	Σφικτήρας για λάστιχο 1/2	2		
26	Ρακόρ για λάστιχο 1/2	1		
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α5 ΑΝΕΥ ΦΠΑ				
				ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α5 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ				

ΟΜΑΔΑ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
A1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	€
A2	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ	€
A3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PRE ALARM	€
A4	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	€
A5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%	€
	Φ.Π.Α. 24%	€
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%	€

Πόλη) _____ (Ημερομηνία) ___/___/_____

(Όνομα - Υπογραφή – Σφραγίδα)